

**Ερώτηση 13. :**

**Τι προβλέπει το πρότυπο για την όδευση ηλεκτρικών γραμμών στο δάπεδο;**

**Απάντηση:**

Απαίτηση του προτύπου: Στην παράγραφο 522.8.1.6 και στην σελίδα 115 στο εγχειρίδιο,

**Γενικά:**

Επιτρέπεται η όδευση ηλεκτρικών γραμμών στο δάπεδο εφόσον αυτές προστατεύονται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλάβη των γραμμών που θα μπορούσε να προκύψει από την προβλεπόμενη χρήση του δαπέδου.

**Ειδικά:**

Με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες της εγκατάστασης, θα πρέπει να μελετηθούν οι απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρονται στο άρθρο 522.8 και στο εγχειρίδιο στην σελίδα 114, σχετικά με τις λοιπές μηχανικές καταπονήσεις των αγωγών πριν την εφαρμογή των παραπάνω.