

Ερώτηση 15. :

Που προβλέπει το πρότυπο και τι απαιτήσεις θέτει για χώρους μετρητών;

Απάντηση:

Δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο απαιτήσεις που αφορούν τους αναγκαίους χώρους τοποθέτησης μετρητών, στυλίσκους κ.λ.π. και γενικά ότι αφορά θέματα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής πριν από τον μετρητή.

Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ορίζονται και να περιγράφονται από τον διανομέα και τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής (π. χ. ΔΕΗ).