

Ερώτηση 58. : Ποιος πρέπει να είναι ο ελεγκτής μιας εγκατάστασης με βάση το ΕΛΟΤ HD 384;

Απάντηση:

Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αναφέρει στην παράγραφο 61.1.5 ότι οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειούχους ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για να εκτελούν ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στην Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που καθιέρωσε το νέο Πρότυπο, στο άρθρο 5, στην παράγραφο 4 αναφέρεται: Οι αρχικοί έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Κατά την άποψη του υπογράφοντα, ο πρώτος και βασικός ελεγκτής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι αυτός που την κατασκεύασε.

Ο λόγος που προκύπτει η άποψη αυτή, είναι απλός:

Αν ο κατασκευαστής εγκαταστάτης δεν είναι σε θέση να ελέγξει πρώτος αυτός την εργασία του και περιμένει να του την ελέγξει αργότερα, ένας άλλος ελεγκτής – για να ξεχωρίζει θα τον ονομάζουμε στην συνέχεια επιθεωρητή-, τότε οι πιθανότητες να βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες είναι πάρα πολλές, άρα τα ρίσκα, το κόστος και οι συνέπειες αντίστοιχες.

Ακόμη, ο μη ενημερωμένος για τους ελέγχους εγκαταστάτης, δεν θα μπορεί να αντικρούσει πιθανές μη βάσιμες απαιτήσεις ενός επιθεωρητή.